令和4年7月6日

検査項目		細菌		味		基礎的　性　状				
		一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	ｐＨ値	味	臭気	色度	濁度
単　位		集落数/mL	ー	mg/L	mg/L	ー	ー	ー	度	度
基準値		100以下	検出されないこと	200以下	3以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5以下	2以下
水源地名	入木上水道	10未満	検出されず	4.4	0.3未満	6.9	異常なし	異常なし	0.8	0.1未満
	佐喜浜上水道	10未満	検出されず	4.1	0.3未満	7.1	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
	尾崎上水道	10未満	検出されず	5.4	0.3未満	7.0	異常なし	異常なし	1.4	0.2
	椎名上水道	10未満	検出されず	9.4	0.3未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
	山田上水道	10未満	検出されず	7.1	0.3未満	6.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
	原池上水道	10未満	検出されず	7.2	0.3未満	6.9	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
	古戸上水道	10未満	検出されず	8.1	0.3未満	6.7	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
	崎山上水道	10未満	検出されず	7.5	0.3未満	6.9	異常なし	異常なし	0.6	0.1未満
	東ノ川上水道	10未満	検出されず	5.3	0.3未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
	中ノ川上水道	10未満	検出されず	4.5	0.3未満	7.2	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
	西地上水道	10未満	検出されず	7.6	0.6	6.8	異常なし	異常なし	0.8	0.1未満
	中川内上水道	10未満	検出されず	5.0	0.3未満	7.1	異常なし	異常なし	4.6	1.2
	羽根上水道	10未満	検出されず	4.1	0.3未満	6.8	異常なし	異常なし	2.6	0.4
	長野磯原上水道	10未満	検出されず	7.6	0.6	7.3	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満