令和8年5月13日

検査項目	細菌		味		基礎的　性 状				
	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	ｐＨ値	味	臭気	色度	濁度
単　位	集落数/mL	―	mg/L	mg/L	―	―	―	度	度
基準値	100以下	検出されないこと	200以下	3以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5以下	2以下
入木上水道	10未満	検出されず	5.0	0.3未満	6.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
佐喜浜上水道	10未満	検出されず	4.3	0.3未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
尾崎上水道	10未満	検出されず	6.3	0.3未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
椎名上水道	10未満	検出されず	11	0.3未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
山田上水道	10未満	検出されず	7.8	0.3未満	6.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
原池上水道	10未満	検出されず	7.7	0.3未満	6.8	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
古戸上水道	10未満	検出されず	7.4	0.3未満	6.7	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
崎山上水道	10未満	検出されず	8.5	0.3未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
東ノ川上水道	10未満	検出されず	6.0	0.3未満	7.0	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
中ノ川上水道	10未満	検出されず	5.5	0.3未満	6.9	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満
西地上水道	10未満	検出されず	8.3	0.6	6.9	異常なし	異常なし	1.0	0.1未満
中川内上水道	10未満	検出されず	5.7	0.3未満	7.1	異常なし	異常なし	0.6	0.2
羽根上水道	10未満	検出されず	4.5	0.3未満	6.8	異常なし	異常なし	0.7	0.1未満
長野磯原上水道	10未満	検出されず	8.4	0.6	7.1	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満