令和8年7月1日

| 検査項目 | 細菌 | | 味 | | 基礎的　性 状 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般細菌 | 大腸菌 | 塩化物イオン | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | ｐＨ値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
| 単　位 | 集落数/mL | ― | mg/L | mg/L | ― | ― | ― | 度 | 度 |
| 基準値 | 100以下 | 検出されないこと | 200以下 | 3以下 | 5.8以上8.6以下 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5以下 | 2以下 |
| 入木上水道 | 10未満 | 検出されず | 4.6 | 0.3未満 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |
| 佐喜浜上水道 | 10未満 | 検出されず | 4.7 | 0.3未満 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |
| 尾崎上水道 | 10未満 | 検出されず | 6.4 | 0.3未満 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.2 |
| 椎名上水道 | 10未満 | 検出されず | 10 | 0.3未満 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |
| 山田上水道 | 10未満 | 検出されず | 7.8 | 0.3未満 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |
| 原池上水道 | 10未満 | 検出されず | 7.5 | 0.3未満 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |
| 古戸上水道 | 10未満 | 検出されず | 7.5 | 0.3未満 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |
| 崎山上水道 | 10未満 | 検出されず | 9.3 | 0.3未満 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |
| 東ノ川上水道 | 10未満 | 検出されず | 6.0 | 0.3未満 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |
| 中ノ川上水道 | 10未満 | 検出されず | 5.8 | 0.3未満 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |
| 西地上水道 | 10未満 | 検出されず | 5.8 | 0.5 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |
| 中川内上水道 | 10未満 | 検出されず | 7.5 | 0.3未満 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | 2.3 | 0.5 |
| 羽根上水道 | 10未満 | 検出されず | 5.5 | 0.3未満 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.2 |
| 長野磯原上水道 | 10未満 | 検出されず | 7.9 | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |